





RELAÇÃO DO AÇO

V26	V29	V35
V36	V37	V38
V39	V40	V41
V42	V43	V44
V45	V46	V47
V48	V49	V50
V51	V52	V53
V54	V55	V56
V57	V58	V59
V60	V64	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	5.0	980	109	106820
	2	5.0	80	121	9680
	3	5.0	80	101	8080
	4	5.0	34	89	2276
	5	10.0	2	135	270
	6	10.0	4	130	520
	7	10.0	4	145	580
	8	10.0	2	335	670
	9	10.0	2	343	686
	10	10.0	2	363	726
	11	10.0	2	368	736
	12	10.0	2	791	1582
	13	10.0	2	224	448
	14	10.0	2	224	448
	15	10.0	2	208	416
	16	10.0	2	208	416
	17	10.0	4	234	936
	18	10.0	4	195	780
	19	10.0	2	193	386
	20	10.0	2	189	378
	21	10.0	2	187	374
	22	10.0	2	187	374
	23	10.0	2	185	370
	24	10.0	2	185	370
	25	16.0	2	851	1702
	26	16.0	2	429	858
	27	16.0	2	844	1688
	28	16.0	2	844	1688
	29	16.0	2	248	496
	30	16.0	2	244	488
	31	12.5	1	403	403
	32	12.5	1	403	403
	33	12.5	2	1125	2250
	34	12.5	2	222	444
	35	12.5	2	77	154
	36	12.5	2	981	1962
	37	12.5	1	1120	1120
	38	12.5	2	351	702
	39	12.5	2	454	908
	40	12.5	2	492	984
	41	12.5	2	792	1584
	42	12.5	2	826	1652
	43	12.5	2	826	1652
	44	12.5	2	757	1514
	45	12.5	4	605	2420
	46	12.5	2	244	488
	47	12.5	1	1120	1120
	48	12.5	2	159	318
	49	12.5	2	985	1970
	50	12.5	2	1223	2446
	51	12.5	2	1223	2446
	52	12.5	1	154	154
	53	12.5	2	619	1238
	54	12.5	2	81	162
	55	12.5	2	163	326
	56	12.5	2	194	388
	57	12.5	2	194	388
	58	12.5	2	855	1618
	59	12.5	2	833	1666
	60	12.5	2	772	1544
	61	12.5	2	831	1662
	62	16.0	2	77	154
	63	16.0	2	254	254
	64	16.0	2	372	744
	65	16.0	2	372	744
	66	16.0	2	783	783
	67	16.0	2	1116	2232
	68	16.0	2	1116	1116
	69	16.0	2	405	826
	70	16.0	6	359	2148
	71	16.0	1	194	194
	72	16.0	6	418	2508
	73	16.0	1	194	194
	74	16.0	1	270	270
	75	16.0	1	310	310
	76	16.0	2	1205	2410
	77	16.0	2	1205	2410
	78	16.0	2	1188	2376
	79	16.0	2	1188	2376
	80	16.0	2	992	1984
	81	16.0	2	1196	2392
	82	16.0	2	1076	2152
	83	16.0	1	330	330
	84	16.0	2	1035	2070
	85	16.0	2	1035	2070
	86	16.0	1	342	342
	87	16.0	1	314	1256

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	5.0	1261.1	272.4
	10.0	1.6	1.0
	12.5	167.8	127.2
	16.0	384.4	467.3
		369.7	537.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	1266.3		

Volume de concreto (C-30) = 14.31 m³
Área de forma = 186.17 m²



















RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

1 Especificações básicas
Resistência característica do concreto (fck) = 30 MPa

Cobrimento dos pilares e vigas = 2,5 cm
Cobrimento das fundações = 5 cm
Abatimento do concreto = xx
Consumo mínimo de cimento = xxx kg/m³
Relação água cimento < 0,55
Classe de agressividade ambiental (conforme NBR 6118): Classe II
Velocidade básica de vento adotada = 50 m/2

2 Recomendações durante a execução da estrutura
Durante a obra devem ser mantidas as especificações estabelecidas em projeto. A substituição de especificações constantes no projeto só poderá ser realizada com a anuência do projetista.
A empresa de projeto não se responsabiliza pelas modificações de desempenho decorrentes de substituição de especificação sem o seu conhecimento.
A construtora deverá aplicar procedimentos de execução e de controle de qualidade dos serviços de acordo com as respectivas normas técnicas de execução e controle, especialmente os listados no item acima e na especificação de aço, formas e concreto.
Devem ser seguidas as instruções específicas de detalhamento de projeto e de especificação visando assegurar o desempenho final e, em caso de necessidade de alteração, esta deve ter a anuência do projetista antes da execução.
Quando da execução da estrutura, deverá ser dimensionado o Plano de Cimbramento, de modo a proteger e estabilizar a estrutura contra esforços excessivos durante a fase de crescimento de sua resistência.
O período de cura do concreto refere-se à duração das reações iniciais de hidratação do cimento, o que resulta em perda de água livre por meio de evaporação e difusão interna. Logo, deve ser previsto processo adequado de cura, conforme respectiva Norma técnica.
A retirada do escoramento deverá ser feita, nos elementos em balanço, do lado em balanço em direção ao apoio.
Em todas as letras foi incluída armadura para transporte (12,5 mm), que poderá ser "cortada" após transporte das mesmas até a base. Sugere-se a fixação das letras junto à base com adesivo estrutural (pinos na base e furação nas letras e fixação com adesivo estrutural epóxi).

3 Recomendações pós execução da estrutura
Alguns cuidados são importantes, de modo que não se tenha perda de durabilidade por corrosão da armadura:
Evitar escorrimento de água pluvial pelo concreto, através da execução de proteções e/ou drenagem adequadas;
Impermeabilizar e/ou tratar com material adequado as faces de concreto expostas ao tempo ou em contato permanente com água;
Colmatar fissuras visíveis para evitar processos corrosivos.

	DATA	ALTERAÇÕES

PATZLAFF & BAYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
ENG. CIVIL JEFERSON OST PATZLAFF - FONE (51) 3635 - 3545 | 99913 - 8293 - E-MAIL: jop.engenharia@gmail.com

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL
VIGAS BALDRAME_2 DE 3

ÁREA / PROJETO: MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI/RS
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426 - Centro - São Seb do Cai/RS

ESCALA: x.xxx,xxx m² | DATA: Indicada | DATA: dez/2019 | FOLHA:

PROPRIETÁRIO: JEFERSON OST PATZLAFF
CPF: 942.479.600-59

AUTORIA: ENG. JEFERSON OST PATZLAFF
CREA: RS/133.874-D

ES06

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA QUALQUER TIPO DE REPRODUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL DOS DESENHOS E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANTA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.